



Isolering 100mm mineralull
Seal i GAT
Målad ljusgrå NCS 2000




SIDVY A-A VS02-ACK2


FLYTTAS 180°



SIDVY B-3 VS02-ACK2




DETALJ TEMP. GIVARE 1:5



PLAN VS02-ACK2

Elrör ut på 2500
Ett separat tomrör
från varje tempgivare

TO-8964



NO	ANT	ÄNDRINGEN AVSEER	DATEM	SÄR
FÖRHANDSKOPIA 2014-11-14				
FINDUS BJUV				
 BENGT DAHLGREN				
<small>Bengt Dahlgrens Göteborg AB Krokållas Fabrikväg 52 431 07 Mölndal</small>				
<small>VVS - Energi & Mjuk - Styr & Övervakning Brand & Räsk - Teknisk Förvaltning</small>				
<small>Telefon: 031-7202500 Fax: 031-7202501 Org. nr: 556295-0210</small>				
UPPGÄS NR	FÖRTÄG/ÄNDRING AV	INVIKLAGARE		
876 37	BE	B ENOCKSSON		
DATEM	TÄNDBÄR			
2014-11-XX	JAN-OLOF JOHANSSON			
UTOMHUS VID BYGGNAD 320				
VÄRMEVATTENACKUMULATOR VS02-ACK2				
RÖRANLÄGGNING				
SKALA	ÄNDRING	SÄR		
A1 1:50	V50-6-002			
A3 1:100				